



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Autorizovaná osoba SK04
Studená 3, 826 34 Bratislava
Slovenská republika

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK04 – ZSV – 0460

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Tepelnoizolačný lamelový pás z minerálnej vlny (MW) Nobasil LSP

typ: LSP 35, LSP 50, LSP 65 povrchovo upravený hliníkovou fóliou – určený na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu vykurovacích, klimatizačných a vetracích potrubí a zariadení a priemyselných inštalácií. Nobasil LSP 90 – určený pod podlahové vykurovanie. Maximálna prevádzková teplota je 600 °C. Teplota na povrchu hliníkovej fólie nesmie presiahnuť 100 °C.

uvádzaný na trh výrobcom

IZOMAT, a. s.
Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

a vyrábaný vo výrobní

Nová Baňa

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa preukazovania zhody a vlastností uvedené v technickom osvedčení


TO – 06/0072

sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 28. marca 2006, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedeným technickým osvedčením, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Bratislava 28. marca 2006




Ing. Daša Kozáková
vedúca autorizovanej osoby

012461